

# 火気を使用する屋台等における火災事故防止用チェックリスト



多数の観客が参加するイベント会場等で火災が発生すると大変危険です。

安全で楽しいイベントの開催のために、以下の項目に関してチェックしてください。

No.	チェック項目	適	不適
1	調理用器具本体に著しい破損はないか？異常燃焼してないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	調理用器具の周辺に可燃物が置かれていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	調理用器具からテント面までの離隔距離（側方及び前後方に各15cm以上又はガス機器防火性能評定ラベルに記載の離隔距離）は確保できているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	調理用器具やLPガスボンベのゴムホース等は確実に接続され、かつホースバンド等で締め付けられているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	調理用器具に接続されているゴムホース等は適当な長さで接続されているか？また、ひび割れ等の劣化はないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	LPガスボンベは、調理用器具等の火気から2mを超える距離が確保されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	ガソリン等は、消防法に適合した金属製容器等で、密栓し保管されているか？また、当該容器から内容物の漏れ等は生じていないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	LPガスボンベやガソリン等危険物の保管容器は、火気や高温部、直射日光を避けて通気性の良い場所に保管されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	ガソリン使用機器等を使用している場合、エンジン稼働中に給油していないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	炭火を使用している場合、燃焼中に着火剤を投入していないか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	水バケツや消火器は準備されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

守りましょう！

- ・ガソリン等を保管する容器栓を開ける前には、**必ず**圧力調整弁等进行操作し、容器内圧を下げてから開栓し、ガソリン等の吹きこぼしを防ぎましょう！
- ・各器具等は、取扱説明書等をよく読み、正しく使用しましょう！



ガス機器防火性能評定品				
可燃物からの離隔距離 (cm)				
上方	側方	前方	後方	
以上	以上	以上	以上	
一般財団法人日本ガス機器検査協会				

各器具等の取扱い上の注意を確認しましょう！

甲賀広域行政組合消防本部			
予 防 課	TEL63-7932	FAX63-7940	
水 口 消 防 署	TEL63-1119	FAX63-7941	
水 口 消 防 署 土 山 分 署	TEL67-1199	FAX67-1700	
甲 南 消 防 署	TEL86-3119	FAX86-0719	
甲 南 消 防 署 甲 賀 分 署	TEL88-7701	FAX88-7702	
信 楽 消 防 署	TEL82-0119	FAX82-3977	
湖 南 中 央 消 防 署	TEL72-0119	FAX72-7737	
湖 南 中 央 消 防 署 湖 南 石 部 分 署	TEL77-2119	FAX77-3588	

甲賀広域行政組合消防本部