

令和2年

すべては安心・安全なくらしのために

秋の

火災予防運動

11月9日(月)～11月15日(日)まで



化学消防車



救助工作車



水槽付消防ポンプ自動車



救急自動車



甲賀広域行政組合消防本部・消防署

甲賀市消防団・湖南市消防団

甲賀広域防火保安協会


「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

忘れていませんか？ 消防関係の届出等

防火管理に係る届出について

人事異動などで防火管理者が異動となった場合は、防火管理者の選任(解任)や消防計画の変更に係る届出が必要です。

消防計画の内容の見直しも含めて、消防機関への届出が済んでいるか確認しましょう。



消防用設備等の点検に係る届出について

消防用設備等の点検や防火対象物等の点検を実施したまま、その報告を忘れていませんか？点検結果の報告書は消防機関へ提出しましょう。


特定用途防火対象物 (店舗、病院、ホテル等)	1年に1回届出が必要
非特定用途防火対象物 (工場、倉庫、事務所)	3年に1回届出が必要

現在、事業所に設置している 消火器は大丈夫・・・？

旧規格消火器は交換が必要です

2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年12月31日を過ぎると消火器として認められなくなりますので、早めに交換してください。

適応火災マークを確認してください



新型コロナウイルス対策の火災予防上の注意事項について

飛沫感染防止シートを設置する上での 注意事項について

- コンロなどの火気から適切な距離は取れていますか？
- 消防用設備等の障害になっていませんか？
 - ・自動火災報知設備の感知障害やスプリンクラーヘッドの散水障害となっていないか。
- 避難上支障のある場所に設置していませんか？
 - ・避難口や誘導灯の視認障害となっていないか。



消毒用アルコール等の 安全な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症に伴い、消毒等のために用いられる消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取扱う場合は注意が必要です。

- 火気の近くで使用しない。
- 消毒や容器に詰め替える場合は、換気の良い部屋や風通しの良い屋外で行う。
- 容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。



このチラシに関するお問い合わせは、お近くの消防署まで…

甲賀広域行政組合消防本部 (ホームページ <http://www.koka-koiki.jp/>)

予 防 課	TEL 63-7932	甲南消防署甲賀分署	TEL 88-7701
水 口 消 防 署	TEL 63-1119	信 楽 消 防 署	TEL 82-0119
水口消防署土山分署	TEL 67-1199	湖 南 中 央 消 防 署	TEL 72-0119
甲 南 消 防 署	TEL 86-3119	湖南中央消防署湖南石部分署	TEL 77-2119